ДВСЦ ВЕ
Державний
випробувальний сертифікаційний
центр вибухозахищеного та
рудникового електрообладнання
ДОНЕЦЬК

СВІДОЦТВО

про вибухозахищеність електрообладнання (електротехнічного пристрою)

№665

Свідоцтво видане фірмі G.M. International S.R.L. (Italy), посвідчує, що постачаємі підприємством

вироби:

бар'єри іскрозахисту серії D10**

є вибухозахищеними та відповідають нормативно-правовим актам з охорони праці щодо загальних вимог з електробезпеки.

На підставі проведених в ДВСЦ ВЕ експертизи технічної документації, огляду та випробувань на вибухозахищеність, вказані вироби відповідають вимогам ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ 22782.0, ГОСТ22782.5 та їм присвоєне маркування вибухозахисту:

"ExiaIIC X"

Бар'єри іскрозахисту серії D10 можуть бути рекомендовані для застосування на теріторії України.**

Свідоцтво дійсне до 25 лютого 2009р.

Чинність свідоцтва продовжена до _____

Керівник ДВСЦ ВЕ **А.Є.Погорельський**

МП

В цьому свідоцтві пронумеровано і скріплено печаткою 2 *аркуш(ів*